

## Протокол RelayPro: Уповільнені реле

Організація: ЮНІТІ  
Станція / Підстанція:  
Приєднання:  
Пристрій: MRZS-U2G12  
Перевірник: М. М. Безрук

Тип реле: АЧР  
Позначення на схемі:  
Місце установки:  
Номінальний параметр:

Характер струму: Змінний  
Вид реле: Частотне  
Уном: 50,00 В  
fном: 50,000 Гц  
Діапазон зміни: 50,000-49,000 Гц  
Δf: 0,010 Гц  
ΔTспр: 0,02 с  
Оперативне живлення: 220 В

№	fспр, Гц (%)	Tспр, с (%)
1	49,240 (0,10)	0,0244
2	49,280 (0,18)	0,0251
3	49,230 (0,08)	0,0237
4	49,290 (0,20)	0,0232
5	49,270 (0,16)	0,0189
Серед.	49,262 (0,15)	0,0231
Уставки	49,200	0,0000

Час перевірки: 03.06.2024 14:34:47

## Протокол RelayPro: Уповільнені реле

Організація: ЮНІТІ  
Станція / Підстанція:  
Приєднання:  
Пристрій: MRZS-U2G12  
Перевірник: М. М. Безрук

Тип реле: АЧР  
Позначення на схемі:  
Місце установки:  
Номінальний параметр:

Характер струму: Змінний  
Вид реле: Частотне  
Уном: 75,00 В  
fном: 50,000 Гц  
Діапазон зміни: 50,000-49,000 Гц  
Δf: 0,010 Гц  
ΔTспр: 0,02 с  
Оперативне живлення: 220 В

№	fспр, Гц (%)	Tспр, с (%)
1	49,230 (0,06)	0,0137
2	49,230 (0,06)	0,0154
3	49,210 (0,04)	0,0181
4	49,280 (0,16)	0,0017
5	49,240 (0,08)	0,0153
Серед.	49,238 (0,08)	0,0128
Уставки	49,200	0,0000

Час перевірки: 03.06.2024 14:35:56

## Протокол RelayPro: Уповільнені реле

Організація: ЮНІТІ  
Станція / Підстанція:  
Приєднання:  
Пристрій: MRZS-U2G12  
Перевірник: М. М. Безрук

Тип реле: АЧР  
Позначення на схемі:  
Місце установки:  
Номінальний параметр:

Характер струму: Змінний  
Вид реле: Частотне  
Уном: 100,00 В  
fном: 50,000 Гц  
Діапазон зміни: 50,000-49,000 Гц  
Δf: 0,010 Гц  
ΔTспр: 0,02 с  
Оперативне живлення: 220 В

№	fспр, Гц (%)	Tспр, с (%)
1	49,260 (0,14)	0,0266
2	49,280 (0,16)	0,0172
3	49,300 (0,20)	0,0199
4	49,280 (0,18)	0,0184
5	49,230 (0,08)	0,0301
Серед.	49,270 (0,15)	0,0224
Уставки	49,200	0,0000

Час перевірки: 03.06.2024 14:37:10

## Протокол RelayPro: Уповільнені реле

Організація: ЮНІТІ  
Станція / Підстанція:  
Приєднання:  
Пристрій: MRZS-U2G12  
Перевірник: М. М. Безрук

Тип реле: АЧР  
Позначення на схемі:  
Місце установки:  
Номінальний параметр:

Характер струму: Змінний  
Вид реле: Частотне  
Уном: 125,00 В  
fном: 50,000 Гц  
Діапазон зміни: 50,000-49,000 Гц  
Δf: 0,010 Гц  
ΔTспр: 0,02 с  
Оперативне живлення: 220 В

№	fспр, Гц (%)	Tспр, с (%)
1	49,300 (0,22)	0,0300
2	49,300 (0,22)	0,0204
3	49,230 (0,08)	0,0262
4	49,270 (0,14)	0,0209
5	49,210 (0,02)	0,0165
Серед.	49,262 (0,14)	0,0228
Уставки	49,200	0,0000

Час перевірки: 03.06.2024 14:38:04