



УКРЕНЕРГО

Державне підприємство | Національна енергетична компанія

Відокремлений підрозділ
**ПІВДЕННО-ЗАХІДНА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА**

вул. І. Богуна, 5, м. Вінниця, 21010,
тел.: +38 0432 63-43-11, факс: +38 0432 63-41-88,
e-mail: sw-kanc@ua.energy,
код ЄДРПОУ 21725012

05.07.2019 № 06/25194

Генеральному директору
ПРАТ «Юніті»
Сербіну В.Я.
61085, м. Харків,
вул. Академіка Проскури, 1
(057) 720-32-77; 758-72-21

Про програмне забезпечення

Шановний Володимир Якович!

В лютому-березні 2019р. у відокремленому підрозділі «Південно-Західна ЕС» ДП «НЕК «Укренерго» проводилась дослідна експлуатація спеціального програмного забезпечення «U-GRAN», а саме спеціалізованого модуля перевірки «Реле частоти уніфіковане УРЧ-ЗМ» на базі випробувального комплексу «РЗА Тестер» виробництва ПРАТ «Юніті».

За допомогою спеціалізованого модуля перевірки «Реле частоти уніфіковане УРЧ-ЗМ» проводилась перевірка реле УЧР-ЗМ-С виробництва НПП «РЕЛСіС».

Виконано перевірки функцій :

1. АЧР;
2. ЧАПВ;
3. АЧР з БШЗЧ.

Під час дослідної експлуатації та комплексу проведених випробувань можна відмітити, що програмне забезпечення «U-GRAN» в складі комплексу «РЗА Тестер», має оновлений, зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також широкий вибір спеціалізованих модулів для перевірки пристроїв РЗА.

Персонал відділу РЗА ВП «Південно-Західної ЕС» не має зауважень до роботи спеціального програмного забезпечення «U-GRAN».

З повагою,
Директор технічний

Михайлюк Р.І.

Шутов (0432) 63-40-29

BD3A